

KEYENCE VT の設定

PLC機種設定

対象PLC

メーカー: 松下
シリーズ: MEWNET-FP シリーズ
ポート: PORT3

MultiTalk機能を使用する

対象PLC

メーカー: キーエンス
シリーズ: KV-5000/3000,KV-L20V
ポート: PORT2

ポート詳細 OK キャンセル

システム設定

- VT本体システム設定
 - VTシステム
 - PLC通信条件**
 - システムメモリアrea
 - パスワード
 - 部品
 - 表示文字列切替
 - 操作ログ
 - KL
 - バーコード
 - メモ리카ード
 - プリンタ
 - ビデオ
 - 内部タイマ
 - その他
- デバイスコメント
- トレンドグラフ
- アラーム
- メッセージ
- Windowsフォント
- デバイス転送
- グローバル機能制御
- PLCデータフォルダ
- ワークシート

PLC 通信条件 (松下 MEWNET-FP シリーズ)

編集画面に戻る

局番	あり	1	チェックサム	---
VT No.	なし	0	CR	---
PLC シリアル I/F	RS-232C		LF	---
ボーレート	38400 bit/s			
データビット長	8 ビット			
ストップビット	1 ビット			
パリティ	パリティなし			
制御方式	ER 制御			

高度な設定

PLC通信 特殊設定 (WT STUDIOで設定)

オプション0	10進	1
オプション1	10進	0

接続確認用デバイスを指定する

対象ポートデバイス: DT 00000 参照...